

**MARKTGEMEINDE BERNHARDSTHAL**  
**2275 BERNHARDSTHAL, HAUPTSTRASSE 65**  
**TelNr. 02557/8800, FAX 02557/880040**  
**e-mail [gemeinde@bernhardsthal.gv.at](mailto:gemeinde@bernhardsthal.gv.at)**

Auszug aus dem Untersuchungsprotokoll der Trinkwasseruntersuchung  
des Trinkwassers der Marktgemeinde Bernhardsthal

Datum der Untersuchung:	22.04.2015	
Gesamthärte:	12,0	°dH
Carbonhärte:	11,0	°dH
Calcium:	47,8	mg/l
Magnesium:	23,3	mg/l
Natrium:	34,4	mg/l
Kalium:	5,7	mg/l
Eisen:	< 0,030	mg/l
Mangan:	< 0,010	mg/l
Nitrat:	15,7	mg/l
Hydrogencarbonat:	239,6	mg/l
Chlorid:	39,8	mg/l
Sulfat:	31,4	mg/l
Fluorid:	< 0,15	mg/l

Die Untersuchung erfolgte durch die AGES – Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien, 1096 Wien, Währingerstraße 25a