

MARKTGEMEINDE BERNHARDSTHAL
2275 BERNHARDSTHAL, HAUPTSTRASSE 65
TelNr. 02557/8800, FAX 02557/880040
e-mail gemeinde@bernhardsthal.gv.at

Auszug aus dem Untersuchungsprotokoll der Trinkwasseruntersuchung
des Trinkwassers der Marktgemeinde Bernhardsthal

Datum der Untersuchung:	09.04.2018	
Gesamthärte:	11,1	°dH
Carbonhärte:	10,4	°dH
Calcium:	42,6	mg/l
Magnesium:	22,6	mg/l
Natrium:	33,6	mg/l
Kalium:	6,8	mg/l
Eisen:	< 0,030	mg/l
Mangan:	< 0,010	mg/l
Nitrat:	14,4	mg/l
Hydrogencarbonat:	226,6	mg/l
Chlorid:	34,0	mg/l
Sulfat:	27,9	mg/l
Fluorid:	< 0,15	mg/l

Die Untersuchung erfolgte durch die AGES – Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien, 1096 Wien, Währingerstraße 25a